

Česká Skalice - CZ052.3605.5209.021687 - stav 22. 3. 2021

A. OBEC

Česká Skalice

Číslo obce PRVKUK	21687
Kód obce PRVKUK	CZ052.3605.5209.021687
Kód obce	573990
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1066 (5209) Náchod
Číslo POU Název POU	2305 Česká Skalice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.021687.01	Česká Skalice	02168	21687

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Česká Skalice leží v katastrálním území Česká Skalice(621684). Dále pod ní spadají místní části Malá Skalice, Spyta, Zajezd u České Skalice, Ratibořice a Zlích.

Městem protéká řeka Úpa a na jejím území leží vodní nádrž Rozkoš.

Město leží částečně v CHOPAV Východočeská křída a zasahuje sem také NPP Babiččino údolí, poblíž leží PR

Dubno.

Působí zde 10 významnějších podnikatelských subjektů, např. Skaličan, a.s. (výroba, zpracování a konzervování masa z velkých hospodářských zvířat), BN Internacional, s.r.o. (výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených nebo lamin. plasty), Farmet a.s. (výroba ostatních strojů pro zemědělství a lesnictví). K dispozici jsou ubytovací zařízení s celkovou kapacitou 600 lůžek.

Podklady:

Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací Českoskalická voda, s.r.o.

Dotazník PRVK

Informace od zástupců OÚ Česká Skalice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Skalice	Trvale bydlící	-	-	-	3 550	3 600	3 620	3 640
	Přechodně bydlící	-	-	-	600	600	600	600
	Celkem	-	-	-	4 150	4 200	4 220	4 240

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Česká Skalice	5319	5215	5201	5178	5154	5085	5049	5049	5083	5078	5047	5017	4945	5053	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Skalice	-	-	-	3 500	3 600	3 620	3 700

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	364	371	378	385
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	525	535	545	555
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	60,00	55,00	50,00	45,00

Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	300,00	306,67	313,33	320,00
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	110,00	116,67	123,33	130,00
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	200,00	203,33	206,67	210,00
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	55,00	50,00	45,00	40,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav

Město zásobuje Vodovod Česká Skalice, který je součástí skupinového vodovodu Česká Skalice. Vlastníkem je město Česká Skalice, provozovatelem společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.

Počet vodovodních přípojek: 947

Vodovod Česká Skalice je zásoben pitnou vodou z akumulace vodojemu V sadech a na úpravně vody Českoskalické vodárny, s.r.o. o kapacitě 2150m³. Studna Pivovarská je v trvalém provozu a dodává vodu do vodojemu V Sadech přes síť.

Individuální zásobování vodou

Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní.

Zhodnocení současného stavu

Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.

Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Česká Skalice) v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Množství ani kvalita vody ve studnách není známa.

Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.

Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru. Z hlediska technického zajištění není současný vodovod rozpásmován a celý vodovod je v jednom tlakovém pásmu. Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a místních částí.

Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení

Zdroj vody

S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.

Úprava vody

Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací a odželezňováním.

Doprava vody

Navrhujeme samostatné vedení výtlačku pitné vody z úpravny vody na vodojem V Sadech.

Vodojemy

S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečení maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.

Vodovodní síť

Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny.

Navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok a dále navrhujeme zasíťování lokality Třešňovka v důsledku plánované výstavby v délce cca 400m.

Navrhujeme rozšíření vodovodního řádu o průmyslovou oblast ulice Bezručova v rozsahu cca 400m.

Navrhujeme v ulici Havlíčkova provést rekonstrukci vodovodu z roku 1929 z důvodu vysokého počtu poruch a hloubky uložení litinového potrubí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dodávkou pitné vody přivaděčem ze skupinového vodovodu Teplice n. M. - Náchod - Bohuslavice, příp. dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 9 km). Pro nouzové zásobování budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Česká Skalice	-	-	-	3 450	3 548	3 568	3 600
----------------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Skalice	-	-	-	3 450	3 548	3 568	3 600

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	450,00	470,00	490,00	510,00
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	19,50	20,33	21,17	22,00
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	380,00	390,00	400,00	410,00
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	39,00	41,00	43,00	45,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav

Ve městě je vybudována veřejná jednotná kanalizace. Vznikala postupně s rozvojem města. Vlastníkem je Město Česká Skalice a provozovatelem je společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.

Kanalizace celkem: 32,698 km

Kanalizační síť sestává z páteřních stok „A“, „B“, „C“ a „D“, k nim jsou napojeny ostatní stoky. Na ČOV jsou odpadní vody dopravovány tlakovým potrubím z čerpací stanice. Na kanalizační síti jsou použity trouby o průměrech 300–1200 mm většinou betonové, ale je zde použito i potrubí z kameniny a PVC.

Čištění odpadních vod - současný stav

Ve městě je vybudována centrální ČOV. Vlastníkem je Město Česká Skalice a provozovatelem je společnost Českoskalické vodárny, s.r.o.. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu dle množství znečištění 10 000 EO, byla vybudována na vstupní denní znečištění 460 kg BSK5 a na průměrný nátok 2 977 m3.

Odpadní voda je na ČOV čerpána tlakovou kanalizací z čerpací stanice na kanalizačním přivaděči „A“ s hrubým čištěním. Před čerpací stanicí na stoce A je boční odlehčovač. Mechanické čištění je na ČOV situováno ve sdruženém objektu s dmychárnou. Hlavní technologická linka sestává ze vzájemně propojených nádrží denitrifikace, nitrifikace a separace. Odvodněný, aerobně stabilizovaný kal odpovídá svými jakostními ukazateli požadavkům ČSN 46 5735 na kompostovaný substrát, je možno jej využívat v zemědělství ke hnojení pozemků.

Základní data ČOV Česká Skalice:

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované řešení:

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod v obci je podmíněně vyhovující. Pro dlouhodobě zajištění vyhovujícího stavu navrhujeme běžnou provozní rekonstrukci v rozsahu cca 1% délky stokové sítě za rok.

Ve výhledovém období do roku 2030 navrhujeme dále:

- odkanalizování průmyslové oblasti ulice Bezručova v délce cca 400m
- nové odkanalizování ulice Pivovarská v rozsahu cca 200m
- nové zasíťování lokality Třešňovka v rozsahu cca 500m
- intenzifikace a rozšíření ČOV Česká Skalice z 10 000 EO na 15 000 EO

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Česká Skalice	11 860,0	8 950,0	20 810,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Česká Skalice	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
22. 3. 2021	ZK/4/172/2021	usnesení zastupitelstva	